

文件编号: YLJCZ-TE-12-2019-5

107713340113  
有效期至2022年07月22日

## 陕西省城市供水水质监测网榆林监测站

# 水质检验报告

报告编号: 2021-W050



样品名称: 出厂水

检验类别: 生活饮用水

委托单位: 靖边县自来水供应安装公司

报告发送日期: 2021年4月22日

## 陕西省城市供水水质监测网榆林监测站

## 检验报告

第1页/共3页

委托单位	靖边县自来水供应安装公司		检验类别	生活饮用水
来样方式	委托检测 (送样)		样品名称	出厂水
样品数量	2.5L 塑料桶、250mL 灭菌瓶		样品状态	透明液体
采样日期	2021年4月12日		采样地点	郭家庙水厂院内
收样日期	2021年4月12日		检验日期	2021.4.12 ~ 2021.4.19
报告日期	2021年4月22日		样品编号	2021-W050
检验依据	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)			
检验方法	本次水质检测项目采用《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)进行检测。			
检验结论	依据《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006),对委托检测样品进行卫生安全评价。 本次委托检测样品所检测项目检验结果符合《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)。			
备注	本次检测结果仅对送检样品负责			
编制	景涛	审核	赵清霞	签发
签发日期	2021.4.22		检验单位 (盖章)	

## 陕西省城市供水水质监测网榆林监测站 检验报告

样品编号: 2021-W050

第 2 页/共 3 页

样品名称: 出厂水	接样日期: 2021年4月12日
样品状态: 透明液体	样品类别: 委托检测(送样)
检验项目: 总大肠菌群、耐热大肠菌群等	检验完成日期: 2021年4月19日

### 测 定 结 果

序号	项 目	限 值	检测结果	评价
<b>水质常规指标</b>				
<b>微生物指标</b>				
1	总大肠菌群/(MPN/100mL)	不得检出	未检出	合格
2	耐热大肠菌群/(CFU/100mL)	不得检出	未检出	合格
3	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不得检出	未检出	合格
4	菌落总数/(CFU/mL)	100	3	合格
<b>毒理指标</b>				
5	砷/(mg/L)	0.01	0.0050	合格
6	镉/(mg/L)	0.005	<0.0005	合格
7	铬(六价)/(mg/L)	0.05	0.012	合格
8	铅/(mg/L)	0.01	<0.0010	合格
9	汞/(mg/L)	0.001	0.0001	合格
10	硒/(mg/L)	0.01	<0.0010	合格
11	氰化物/(mg/L)	0.05	<0.002	合格
12	氟化物/(mg/L)	1.0	0.27	合格
13	硝酸盐(以N计)/(mg/L)	10	2.57	合格
14	三氯甲烷/(mg/L)	0.06	$7.27 \times 10^{-4}$	合格
15	四氯化碳/(mg/L)	0.002	<0.0001	合格
<b>感官性状和一般化学指标</b>				
16	色度(铂钴色度单位)	15	<5	合格
17	浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU	1	0.01	合格
18	臭和味	无异臭、异味	无	合格
19	肉眼可见物	无	无	合格
20	pH	大于6.5; 小于8.5	7.26	合格
21	铝/(mg/L)	0.2	0.010	合格



## 陕西省城市供水水质监测网榆林监测站 检验报告

样品受理编号: 2021-W050

第 3 页/共 3 页

样品名称: 出厂水	接样日期: 2021年4月12日
样品状态: 透明液体	样品类别: 委托检测(送样)
检验项目: 总大肠菌群、耐热大肠菌群等	检验完成日期: 2021年4月19日

### 测 定 结 果

序号	项 目	限 值	检测结果	评价
22	铁/(mg/L)	0.3	<0.10	合格
23	锰/(mg/L)	0.1	<0.05	合格
24	铜/(mg/L)	1.0	<0.10	合格
25	锌/(mg/L)	1.0	<0.10	合格
26	氯化物/(mg/L)	250	23.7	合格
27	硫酸盐/(mg/L)	250	55.1	合格
28	溶解性总固体/(mg/L)	1000	202	合格
29	总硬度(以CaCO <sub>3</sub> 计)/(mg/L)	450	361	合格
30	耗氧量(COD <sub>Mn</sub> 法,以O <sub>2</sub> 计)/(mg/L)	3	0.78	合格
31	挥发酚类(以苯酚计)/(mg/L)	0.002	<0.002	合格
32	阴离子合成洗涤剂/(mg/L)	0.3	<0.10	合格
水质非常规指标				
毒理指标				
33	锑/(mg/L)	0.005	<0.0005	合格
34	硼/(mg/L)	0.5	<0.20	合格
感官性状和一般化学指标				
35	氨氮(以N计)/(mg/L)	0.5	<0.02	合格

以下空白